

Sisäilmatyöryhmän kokous 5/2022

Aika: 2.9.2022 klo 8.30 – 9.35

Paikka: Kunnanhallituksen huone ja Teams

Kutsutut:

Jarno Pulkkinen, tekninen johtaja
Juha Kinnunen, kunnanmestari
Esa Kaunisto, sivistystoimenjohtaja Teams
Riikka Jaatinen, Aapiskujan rehtori Teams
Paavo Vainio, Aapiskujan koulun ammattimies Teams
Eeva-Leena Sillanpää, työterveystarkastaja Teams
Tanja Katajamäki, työsuojelupäällikkö Teams
Sari Kamppinen, työsuojeluvaltuutettu Teams
~~Eija Latvala, kouluterveydenhoitaja~~
Anu Männistö, työterveyshoitaja Teams
Sam Leijonanmieli, kunnanjohtaja
Hannu Särkinen, kunnanhallituksen pj Teams poistui klo 9.08
Virpi Ala-Risku, Ympäristöterveysjohtaja, Seinäjoen seudun ympäristöterveyshuolto
~~Jarmo Arpala, teknisen lautakunnan pj~~

Käsitellyt asiat:

Aapiskujan koulu

Rakennuskatsastus Kuoppala Oy on ottanut mikrobi-ilmanäytteet 15.8.2022 Aapiskujan koulun sisätiloista niistä luokista, joissa on aiemmin esiintynyt kohonneita homepitoisuuksia. Näytteitä otettiin kuudesta luokkatilasta sekä ulkoilmasta vertailunäyte. Näytteiden mukaan tiloissa ei tällä hetkellä voida osoittaa terveyshaittaa. Näytteet on käyty läpi yhdessä terveydensuojeluviranomaisen kanssa. Aapiskujan tiloja voidaan käyttää edelleen väistötilojen valmistumiseen asti.

Paine-ero antureita on koululla edelleen useassa paikassa. Koulu on mittauksen mukaan ylipaineinen ulkoilmaan nähden. Ruokalassa olevassa paine-ero mittarissa on häiriö. Häiriö korjattiin perjantaina.

Aapiskujan koulun Rantakylällä sijaitsevan uuden koulun rakentaminen sekä vanhan koulun remontti etenevät aikataulussa. Muutosta Rantakylälle tiedotetaan aikataulun varmistuttua.

Muistion laatija

Kirsi Syynimaa
Ympäristösihteeri
044 2970 364
kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi