



## Sisäilmatyöryhmän kokous 3/2021

Aika: 18.3.2021 klo 10.15 – 10.45  
Paikka: Teams

Kutsutut: Ville Karjalainen, tekninen johtaja  
Juha Kinnunen, kunnanmestari  
Sam Leijonanmieli, kunnanjohtaja  
Anu Männistö, työterveyshoitaja  
Henna Kuoppala, Rakennuskatsastus Kuoppala Oy paikalla 10.10.15-10.30  
Kirsi Syynimaa, työsuojelupäällikkö

### 1. Tehdyt sisäilmatutkimukset, Kunnanvirasto

Rakennuksesta on otettu 3.2.2021 ja 14.2.2021 sisäilman mikrobinäytteet sekä tarkastettu kiinteistön ilmanvaihdon paine-erot. Molempien näytteenottokierrosten tulokset olivat hieman toisistaan poikkeavia lajiston ja määrän suhteen. Paine-eroissa ei ollut huomautettavaa. Koska näytteissä on pieniä määriä eri kosteusvauriolajeja, referoiden rakennusterveys asiantuntijaa, yksinomaan ilmanäytteiden tavanomaisten tulosten perusteella ei voida sulkea pois rakenteiden mikrobivaurion mahdollisuutta ja tämän vuoksi rakennukseen tilataan rakenneselvitys. Lisäselvitysten jälkeen tilannetta arvioidaan uudelleen.

### 2. Tiedotus

Kunnanviraston henkilöstölle tiedotetaan asiasta 18.3.2021. Asiasta tiedotetaan kunnan nettisivuilla kohdassa sisäilma sekä valtuustoryhmiä erikseen klo 15.00 alkaen.

Tekninen toimi

Kirsi Syynimaa  
työsuojelupäällikkö /ympäristösihteeri  
044 2970 364  
kirsi.syynimaa(at)vimpeli.fi