



KUULUTUS YVA-SELOSTUKSESTA JA NATURA-ARVIOINNEISTA

Suomen Hyötytuuli Oy on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain mukaisen arviointiselostuksen **Perhon Kokkonevan tuulivoimapuisto** sekä kaksi luonnonsuojelulain 65 §:n mukaista Natura-arviointia. Arviointiselostus on hankkeesta vastaavan laatima esitys hankkeesta ja sen vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Natura-arvioinnit koskevat tuulivoimaloiden vaikutuksia Hangasneva-Säästöpiirinnevan Natura-alueeseen (FI1001010) sekä sähkönsiirron vaikutuksia Patanajärvenkankaan (FI1001003), Pohjoisnevan (FI0800012) ja Hötlamminnevan (FI1001011) Natura-alueisiin.

Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee enintään 42 tuulivoimalan hanketta Perhon kunnan keskustasta noin 3 kilometriä pohjoiseen. Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on noin 6–10 MW, jolloin hankkeen kokonaisteho olisi noin 200–420 MW. Hankealueen pinta-ala on noin 3300 hehtaaria. Puiston ulkoinen sähkönsiirto sijoittuu Perhon, Alajärven ja Vimpelin alueille.

Arvioidut tuulivoimalavaihtoehdot

VE0: uusia tuulivoimaloita ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.

VE1: hankealueelle rakennetaan enintään 34 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja voimalaitoksen yksikköteho noin 6-10 MW.

VE2: hankealueelle rakennetaan enintään 42 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja voimalaitoksen yksikköteho noin 6-10 MW.

Arvioidut sähkönsiirtovaihtoehdot

VEA: hanke liitetään Alajärven sähköasemaan noin 29 km pitkällä voimajohdolla. Voimajohdon toteuttamistapa on 110, 220 tai 400 kV ilmajohto. Voimajohto rakennetaan kokonaan olemassa olevan Fingridin Pikkarala-Alajärvi ja Pyhänselkä–Alajärvi 400 kV johtokäytävän viereen.

VEB: hanke liitetään Alajärven sähköasemaan noin 32 km pitkällä voimajohdolla. Voimajohdon toteuttamistapa on 110, 220 tai 400 kV ilmajohto. Voimajohto kulkee olemassa olevan Elenia Oy:n Perho-Alajärvi 110 kV johtokäytävän vieressä noin 25 kilometrin matkalta.

VEC: hanke liitetään Alajärven sähköasemaan noin 30 km pitkällä voimajohdolla. Voimajohdon toteuttamistapa on 110, 220 tai 400 kV ilmajohto. Voimajohto rakennetaan suurelta osin olemassa olevan Fingridin Pikkarala-Alajärvi ja Pyhänselkä–Alajärvi 400 kV johtokäytävän viereen.

VED: hanke liitetään hankealueen länsiosan läpi kulkevaan, jo luvitettuun OX2:n Lestijärvi-Alajärvi 400 kV voimajohtoon. Luvitettu voimajohto sijoittuu olemassa olevan Fingridin Pikkarala-Alajärvi ja Pyhänselkä–Alajärvi 400 kV johtokäytävän viereen. Luvitettu voimajohto tullaan liittämään Alajärven sähköasemaan.

Arviointiselostuksen, Natura-arviointien ja kuulutuksen nähtävillä pito

Asiakirjat ovat nähtävillä **2.2.-31.3.2023** seuraavasti:

- Kuulutus: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-pohjanmaa
- Kuulutus, arviointiselostus sekä Natura-arvioinnit: ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/kokkonevantuulivoimaYVA
- Ilmoitus kuulutuksesta: Perhon, Vimpelin ja Kyyjärven kuntien sekä Alajärven kaupungin verkkosivuilla osoitteissa www.perho.com, www.vimpeli.fi, www.kyyjarvi.fi ja www.alajarvi.fi
- Arviointiselostuksen, Natura-arviointien ja kuulutuksen paperiversiot:
 - Perhon kunnanvirasto, Keskustie 2, 69950 Perho
 - Vimpelin kunnanvirasto, Patruunantie 15, 62800 Vimpeli
 - Alajärven kaupunginvirasto, Alvar Aallontie 1, 62900 Alajärvi
 - Kyyjärven kunnanvirasto, Kivirannantie 4, 43700 Kyyjärvi

Mielipiteet ja lausunnot

Arviointiselostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja. Natura-arvioinnista voi antaa lausunnon Natura-alueen haltija. Lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa **31.3.2023** mennessä osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 77, 67101 Kokkola. Viitteeksi diaarinumero EPOELY/1007/2021.

Hankkeessa yhteysviranomaisena toimivan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen perusteltu päätelmä annetaan 31.5.2023 mennessä. Perusteltu päätelmä sekä arviointiselostuksesta annetut mielipiteet ja lausunnot julkaistaan verkkosivuilla www.ymparisto.fi/kokkonevantuulivoimaYVA

Yleisötilaisuus

Arviointiselostusta ja kunnassa samanaikaisesti vireillä olevan tuulivoimapuiston yleiskaavan luonnosta koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään **14.2.2023 klo 17.00–19.00 Perhon kunnanvirastolla**, Haanensali, Keskustie 2, Perho.

Lisätietoja

Hankkeesta vastaava: Suomen Hyötytuuli Oy, Miia Suuriniemi, p. 044 701 2191, etunimi.sukunimi@hyotytuuli.fi.

YVA-Konsultti: FCG Finnish Consulting Group Oy, Liisa Karhu, p. 040 083 5726, liisa.karhu@fcg.fi.

YVA-menettely: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Elina Venetjoki, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, puh. 0295 016 403.

Tämä kuulutus julkaistaan 2.2.2023 ja pidetään nähtävillä 31.3.2023 saakka ELY-keskuksen verkkosivujen kuulutusosiossa. Kuulutus on julkaistu myös 2.2.2023 alkaen sivulla www.ymparisto.fi/kokkonevantuulivoimaYVA.

Kokkola 2.2.2023

ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS